

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-10-127

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB02

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 SK01


质量部 结论	合格	检验员签章:  2025年10月17日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2025年10月17日

填发单位公章:



填单日期: 2025.10.17

# 自检报告



# 自检报告

零件编号	零件名称						图纸版本	车型		
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值		127				结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.3				合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.2				合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	314.8				合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.3				合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.2				合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	211.8				合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.3				合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5				合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	107.8				合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3				合格		
313.9±2mm	40±1.5Ω	40.5				合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		214.1				合格		
				12.53				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		186.9				合格		
				11.81				合格		
		电压: 8±0.1V, 压力300 <sup>-10</sup> KPa, 流量≥40L/H		122.5				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格				合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa		0.568				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员:

④ 12

供应商批准:

日期:

2025/10/17

日期:

2025/10/17