



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-005

用 户 单 位 吉林协展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SL01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:
主管领导 结论	合 格	主管领导签章:

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

自检报告

中国一汽 红旗 新能源
FAW GROUP HONGqi

第1页 共2页

自检报告							中国一汽 FAW GROUP 红旗 新能源 HONDA	
零件编号		零件名称					图纸版本	车型
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值	5				结果	备注
1	外观检查							
1. 1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂质，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
1. 2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格				合格	
1. 3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格	
2	尺寸							
2. 1	法兰盘外径	Φ152±1	152.18				合格	
2. 2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.32				合格	
2. 3	法兰裙边高度	15±0.5	15.06				合格	
2. 4	法兰盘厚度	3±0.2	3.07				合格	
2. 5	自由高度	350±10	349.72				合格	
2. 6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.487				合格	
2. 7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.96				合格	
2. 8	出油管长度	21.12±0.25	21.13				合格	
2. 9	接插件长度	32.7±0.1	32.72				合格	
2. 10	接插件宽度	10±0.1	10.00				合格	
2. 11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.906				合格	
2. 12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.97				合格	
2. 13	法兰盘平面度	≤0.8	0.530				合格	
2. 14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.91				合格	
2. 15	加热管外径	Φ7.89±0.06	7.877				合格	
3	材料							
3. 1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告					
3. 2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告					

自检报告

中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源
红旗新能源 战略合作

第2页 共2页

零件编号	零件名称						图纸版本	车型		
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值		5					结果	
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.5					合格	
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.6					合格	
		64.2±2mm	316±2Ω	315.0					合格	
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.4					合格	
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.4					合格	
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1					合格	
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4					合格	
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.7					合格	
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0					合格	
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4					合格	
4.2	输油性能	313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8					合格	
		电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	216.6					合格		
			12.33					合格		
			176.0					合格		
			11.32					合格		
4.3	法兰盘气密性 能	在65KPa压力作用下，油泵法兰 盘上的接插件及其它部位应无 泄漏	电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	121.7					合格	
			0.312					合格		
4.4	管路连接性气 密性	法兰盘出油口与气密测试仪快 换插头相连，施加检测气压： 500±10KPa充气:2S 稳压:4S 检测:4S, 允许压差: ≤1.8KPa	合格					合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和 浮力作用下，油标全过程转动 过程中不得有卡滞现象	合格					合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自 由伸缩，不能与线束和护套干 涉；	合格					合格		

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 日 期：2025/11/25

供应商批准： 日 期：2025/11/25